

OEI BUE LPN 05/2020
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1⁽¹⁾

1. Pregunta del Oferente:

En referencia al MARCA: TIPO LYONN UTL-3000VRM (O FUNCIONALMENTE EQUIVALENTE), la autonomía que necesitan es 30 minutos sobre los 2000VA que solicitan como potencia mínima o a plena carga sobre la potencia máxima de la UPS que se ofrezca???

Respuesta

Se necesita una autonomía sobre 3KVa por 30 minutos (como mínimo) de potencia máxima continua.

Adjunto las especificaciones técnicas de la UPS especificada:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Marca | Lyonn o equivalente |
| Modelo | ULT 3000 rackeable |
| Potencia pico | 3000VA |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Voltaje de salida | 220V |

2. Pregunta del Oferente:

Dentro de la documentación a presentar, solicitan cartas de autorización del fabricante.

Esto no es viable en tecnología. HPE no firma este tipo de documentación por ejemplo, tampoco Cisco. Esto será excluyente?

Respuesta

Si, es excluyente.

⁽¹⁾ Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.