

OEI BUE LPN 04/2020  
PROVISIÓN, TRASLADO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LOS CENTROS DE AISLAMIENTO SANITARIO TURÍSTICOS

CIRCULAR COMPLEMENTARIA N°2  
A LA CIRCULAR ACLARATORIA N° 1<sup>(1)</sup>

1. **Pregunta del Oferente:**

Ahora queda claro que TODA la provisión es SIN cabina,

Por lo tanto se necesita saber ahora:

1° cuantos son los metros de caños de escape al exterior y la cantidad de curvas que tendría.-

2° Se necesita saber las medidas de la sala como también la ubicación con respecto al exterior para poder orientar los ingresos y salida de aire. O un plano o una descripción.-

**Respuesta**

El módulo de la sala será de 6x2,50 y el grupo se instalará en el centro del mismo. La altura del módulo es de 2,8 metros.

Se deberá prever la distancia hasta el exterior con un máximo de 2 curvas a la cara más lejana.

---

<sup>(1)</sup> Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.