



REFERENCIAS:

- A. TABLERO PRINCIPAL
- B. CAJA METÁLICA
- C. UNIDAD CONVERSORA
- D. CONDUCTOR TIPO SINTENAX DE CONEXIÓN A LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 2X25 mm² Y CAÑO DE PVC DE 1 1/2"
- E. CONEXIÓN A BATERÍAS, EN CONDUCTOR TIPO SINTENAX DE 2X25 mm² Y CAÑO DE PVC DE 1 1/2"
- F. ENTRADA A UNIDAD CONVERSORA EN CONDUCTORES UNIPOLARES 3X16 mm² Y CAÑO DE ACERO DE 1"
- G. SALIDA DE UNIDAD CONVERSORA EN CONDUCTORES UNIPOLARES 3X4 mm² Y CAÑO DE ACERO DE 5/8"
- H. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN
- I. CIRCUITO DE TOMACORRIENTES
- J. PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN
- K. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO

PLANO N°:

07

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI
PROGRAMA LUCES PARA APRENDER - ARGENTINA



FECHA DE REVISIÓN:

ESCALA:

S/E

APROBADO POR:

INSTALACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL Y
UNIDAD CONVERSORA DENTRO DE LA ESCUELA