

San Salvador, 14 de diciembre de 2020.


## ACLARACIONES No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OEI/LCT/04/2020

Estimados señores/as:

En relación con el proceso de Licitación Pública Internacional No. OEI/LCT/04/2020 "AMPLIACION DEL LABORATORIO DE PROCESOS QUIMICOS, AREAS COMUNES Y OBRAS EXTERIORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL CITPA" a continuación damos respuesta a las solicitudes de aclaraciones recibidas:

1. Respecto al ITEM 19.07, en planos proporcionados no aparece detalle constructivo de pedestal para postes metálicos, ¿Podrían enviar detalle constructivo para pedestales de concreto y especificaciones técnicas sobre el tipo de reflectores a ofertar?

Respuesta: Reflector LED 200w 6500K, 100-277v, 60HZ.



**PEDESTAL PARA LUMINARIAS  
EXTERIORES**

2. Respecto al ITEM 19.10, en planos proporcionados no aparece ningún detalle, ¿Podrían enviar especificaciones técnicas y detalle constructivo sobre el cerco de malla ciclón a ofertar?

Respuesta: Se solicita el Suministro e instalación de cerco de malla ciclón perimetral, Altura: 1.80mts, con tubo galvanizado en marcos @ 2.00 mt, refuerzo vertical con tubo de 2" y refuerzo horizontal de 1 1/2", la malla separada del piso a 0.10 mts. Incluye 1 puerta del mismo material de 1.00mts de ancho, pasadores, candado.

3. **Respecto a las partidas correspondientes al suministro e instalación de tuberías de aguas negras, según plan de oferta se realizará el entronque en tubería existente de PVC de 6" de diámetro. ¿Podrían enviar ubicación exacta en planos y fotografías de la zona donde se debe realizar la conexión de tubería a instalar**

Respuesta: Se anexa plano de Instalaciones hidráulicas donde se ubica el entronque de tubería de A.N. de 6".

4. **En relación a los servicios de energía eléctrica y agua potable, ¿la OEI, suministrará estos servicios a la empresa adjudicada o se deberá considerar en los costos de la oferta a presentar?**

Respuesta: La energía eléctrica se puede tomar de lo existente, agua para trabajar hay disponibilidad. Se debe considerar agua para el consumo del personal, pues se desconoce de la calidad del agua que sale por las tuberías.

5. **Será posible que nos puedan proporcionar un área que se pueda utilizar como bodega para el almacenamiento de herramientas y materiales o ¿debemos considerar el costo de una bodega provisional en la oferta económica?**

Respuesta: El inmueble tiene seguridad las 24 horas, al igual que cámaras de vigilancia. Se puede disponer en el área posterior de la edificación (no techada) para depositar los materiales, pero el único espacio techado disponible es el que se va a intervenir, así que cada proveedor debe considerar sus necesidades.

Área de Contrataciones y Adquisiciones  
Organización de Estados Iberoamericanos  
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura