

OEI BUE LPN 36/2021  
Refuerzo de Fundaciones Existentes y Demolición de Tanque Elevado de Edificio  
sito en calle Cochabamba N° 54, CABA

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1<sup>(1)</sup>

**1. Pregunta del Oferente:**

Necesitamos confirmar 2 datos a saber dimensiones del montacargas y altura (piso a techo) en el subsuelo del edificio.

**Respuesta**

Las medidas del montacargas son las siguientes: ancho: 2,20 m x largo: 5,70m x alto: 2,29m

Respecto a la altura en el subsuelo la misma es:

- Altura subsuelo a fondo de viga: 3,15m.
- Altura subsuelo a fondo de losa: 3,60m.

---

<sup>(1)</sup> Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.