














REFERENCIAS

	Tablero principal
	Tablero seccional
	Nuevo cablecanal de PVC de 100 mm x 50 mm tipo Zoloda
	Nueva bandeja portacables metálica galvanizada de 200 mm (BPC) c/tapa
	Montante con bandeja portacables galvanizada con tapa de 100 mm
	Nueva canalización y cableado embutidos ("cosidos") en escritorios
	Nuevo toma doble 220 v 10 A para energizar puesto de trabajo, impresora, TAE, SIDU, etc.
	Bocas para conectores de datos RJ45/6
	Jabalina de cobre con camara de inspección para puesta a tierra (PAT) s/Norma IRAM
	Monitor Led - Sidu Web
	Impresora

ANSES

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: UDAI LAS HERAS				H.T. N°	
PLANO: INSTALACION—ELECTRICA—PERISCOPIOS				IEPE—01	
PROYECTO: AVR—MJN	DIBUJO: AVR—MJN	ARCHIVO: LASHERAS.UDAI.CUYO.05.07.2021.AMPLIACION	FECHA: 05.07.2021	OBRA:	ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION				00	1:100