

ACLARACIONES No. 01
LICITACIÓN PÚBLICA OEI/LCT/04/2024

En relación con la Licitación Pública No. OEI/LCT/04/2024 “Readecuaciones de las sedes de soporte técnico para Centros Educativos Públicos en Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, Santa Ana y Sonsonate” a continuación damos respuesta a las solicitudes de aclaraciones recibidas:

ACLARACIONES SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

No	PREGUNTAS Y RESPUESTAS
	LOTE 1 CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL COYOLITO, CANTÓN QUITASOL. MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. CÓDIGO DE INFRAESTRUCTURA: 10984
1	Existe una caja térmica más nueva donde nos podríamos conectar para la instalación de la nueva área a intervenir y no de la caja más vieja de donde se ha pensado, es un cubículo antes.
R//	Se tendrá que respetar el diseño; ya que, la caja donde se conectar será sustituida en otro proyecto que tiene el Centro Escolar.
2	El lugar de la puerta P3 está bien ubicado y se considera que es para acceso de las tarimas con computadoras, pero el pasillo hacia ese lugar no tiene el ancho para una tarima porque es de 1 m. ¿El acceso es entre las gradas y la pared del edificio de la institución, se construye igual en esa posición o se modificara otra puerta para el acceso de las tarimas?
R//	La puerta P-3 tiene un ancho de 1.20m x 2.2m de alto según 7.1 del plan de oferta y se verifico que las tarimas pueden circular por el pasillo.
3	Habrán modificaciones en el techo del área que se intervendrá por estar justamente accesible hacia las gradas de la pasarela, o se mantendrá igual.
R//	Solo se trabajará en el área nueva a construir, según se indica en planos.
	LOTE 2 CENTRO ESCOLAR TOMAS REGALADO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPIA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN. CÓDIGO DE INFRAESTRUCTURA: 11833
4	En el ítem 7.2 el transon tiene que continuar con el diseño original?
R//	Se debe construir según indicar partida 7.2 del plan de oferta.
5	En el ítem 3.2 esas divisiones son a media altura?
R//	Si, se deben considerar altura según plano 4/7.
6	En el ítem 4.1 se podrá cambiar a ventanas francesas?

R//	No, se debe considerar las ventanas indicadas en plan de oferta.
7	En el ítem 8.1 se tiene que modificar el largo de la rampa porque genera problemas con el acceso vehicular, ya que la destruirán al pasar, confirmar medidas.
R//	Se debe construir según indica el ítem 8.1.

Área de Adquisiciones y Contrataciones
Organización de Estados Iberoamericanos
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura
El Salvador