

**ACLARATORIA No.1****OEI2-BIDMECSE-007-2025****Código Portal del Cliente: PN-L1143-P00083****Acto Público No. 2025-0-07-0-08-LP-051077****SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON TANQUES DE RESERVA PLÁSTICOS Y TANQUES DE RESERVA SMC (COMPUESTO DE MOLDEO DE HOJAS), EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE SAN MIGUELITO**

Sin discriminar la fuente de la consulta y solicitudes de aclaratorias, pasamos a dar respuesta a algunas de las consultas y solicitudes de aclaratoria que han sido recibidas en el correo [contrataciones.mecse.pan@oei.int](mailto:contrataciones.mecse.pan@oei.int), a saber:

**Consulta No. 1:** Al revisar el documento del proyecto “Obras Menores – PN-L1143”, hemos identificado que en la página 183 se indica lo siguiente: “✓ Dotar a 7 centros educativos con tanque plástico de 1,080 galones con sistema de bombeo.

✓ Dotar a 11 centros educativos con tanque SMC...”

Adicionalmente, en el desglose de actividades y listado de colegios (a partir de la página 198), solo algunos centros educativos especifican “Sistema de Bombeo”.

En ese sentido, les agradeceríamos su amable confirmación sobre si:

¿Todos los colegios incluidos en el proyecto llevarán sistema de bombeo?

¿O únicamente los 7 colegios específicamente mencionados en la página 183 serán los que contarán con este sistema?

**Respuesta No. 1:** Se aclara que todos los centros educativos (18) requieren sistema de bombeo. Favor remitirse al punto B.2 (SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUE DE PRESIÓN) en los términos de referencia incluidos en el pliego de cargos, en donde se indica el requerimiento para los tanques de 5,000 y 10,000 Galones SMC (compuesto de moldeo de hojas).

**Consulta No. 2:** Estamos interesados en participar en la visita que se realizará en los dos centros educativos en San Miguelito. ¿Cuáles serán los 2 centros educativos a visitar, punto de encuentro y hora?

**Respuesta No. 2:** Se confirma en la IAC. 10.1 de la Sección II: Datos de Licitación que la visita en sitio prevista para el día 30 de julio de 2025, se llevara a cabo el día **31 de julio de 2025** a las **10:00 a.m.** hacia dos (2) Centros Educativos de la Región de San Miguelito, que cuentan con sistemas instalados de tanques plásticos y tanques SMC. Esta visita es dirigida a todos los oferentes y es opcional (no excluye participación para la presentación de ofertas), y será con el acompañamiento de personal de MEDUCA. Para participar y obtener más detalle, los oferentes interesados deben escribir a los siguientes correos: [adquisicionesbidmeduca@meduca.gob.pa](mailto:adquisicionesbidmeduca@meduca.gob.pa) / [contrataciones.mecse.pan@oei.int](mailto:contrataciones.mecse.pan@oei.int)

*De carácter informativo se comparten los detalles de los centros educativos de la Región de San Miguelito, que cuentan con sistemas instalados de tanques plásticos y tanques SMC en donde se llevara a cabo la visita en sitio:*

1. *C.E. 9 de enero:*

a. *Hora: 10:00 a.m. Fecha: 31 de julio de 2025*

b. *Coordenadas: 9°02'20.8"N 79°30'55.9"W*

2. *Instituto Rubiano*

a. *Hora: 10:30 a.m. Fecha: 31 de julio de 2025*

b. *Coordenadas: 9.03576248000001, -79.50394593*

**\*\* FIN DE ACLARATORIA No. 1\*\***